



RASK MØLLE VANDVÆRK

Vedrørende: vandværkets stophaner og målere

Vandværket skal have fri adgang til sine målere og stophaner.

Målerbrønd

Låg til målerbrønd skal være frit tilgængelig, således det er enkelt at nå ned til måler. Hæves terrænet omkring en målerbrønd, skal brønden og dens installationer hæves tilsvarende.

Vandmåler

Måler der monteres inde i hus skal være let tilgængelig og synlig for enhver. Det skal være enkelt at montere ny måler.

Man bør kontakte vandværket før eventuel indbygning i skab.

Stophane

Stikstopphanen til ejendommen skal være ført op i dagslys, og skal være let tilgængelig og synlig for en hver. Hæves terrænet omkring en stophane, skal den hæves tilsvarende.

Om nødvendigt kan stophanedæksel rekvireres hos vandværket.

Ligeledes er ejer ansvarlig for at stophanen er funktionsdygtig.

Misforhold

Hvis forholdene ikke er i overensstemmelse med de her skitserede krav til de monterede stophaner og målere, kan det påføre ejendommens ejer en ekstraomkostning i forbindelse med servicering af installationen.

Omkostningens størrelse afhænger af merarbejdets omfang. Søgning efter stophaner, se takstblad.