



# RASK MØLLE VANDVÆRK

---

## Vedrørende: vandværkets stophaner og målere

Vandværket skal have fri adgang til sine målere og stophaner.

### Målerbrønd

Låg til målerbrønd skal være frit tilgængelig, således det er enkelt at nå ned til måler. Hæves terrænet omkring en målerbrønd, skal brønden og dens installationer hæves tilsvarende.

### Vandmåler

Måler som monteres inde i hus skal være let tilgængelig og synlig for en hver. Det skal være enkelt at montere ny måler.

Man bør kontakte vandværket før eventuel indbygning i skab.

### Stophane

Stikstopphanen til ejendommen skal være ført op i dagslys, og skal være let tilgængelig og synlig for en hver. Hæves terrænet omkring en stophane, skal den hæves tilsvarende.

Om nødvendigt kan stophanedæksel rekvireres hos vandværket.

### Misforhold

Hvis forholdene ikke er i overensstemmelse med de her skitserede krav til de monterede stophaner og målere, kan det påføre ejendommens ejer en ekstraomkostning i forbindelse med servicering af installationen.

Omkostningens størrelse er afhængig af merarbejdets omfang. Søgning efter stophaner, se takstblad.